(주)워트랩생활환경연구원
WATERLAB Life & Environment Institute
우)16617 경기도 수원시 권선구 서호동로 39
전화:1588-7377, 전송:031)357-0957
담당 : 유광식, 기술책임자 : 조준기
국가공인 먹는물 수질검사기관 16호

문서번호 : I10400270
시행일자 : 2018년 04월 19일
보 냄 : (주)워트랩생활환경연구원
입 회 자 :

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 경기도 화성시 노작로 134 (반송동)
동탄복합문화센터 수질검사 담당자 귀하

18459

시 험 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	수영장수	검사목적	참고용	신고번호	
의 뢰 인	동탄복합문화센터	채수일자	2018년 04월 11일	접수번호	I10400270
채수장소	경기도 화성시 노작로 134 (반송동)			접수일자	2018년 04월 11일
				전화번호	031-8015-8132

귀하께서 우리 연구원에 의뢰한 검체에 대한 검사결과는 다음과 같습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
대장균군(수영장수)	시료 10 mL 5개 중 양성 2개 이하	0
유리잔류염소	0.4~1.0 mg/L	0.76
과망간산칼륨소비량	12 mg/L 이하	2.4
수소이온농도	5.8~8.6	7.3
탁도	1.5 NTU 이하	0.16
비소	0.05 mg/L 이하	불검출
수은	0.007 mg/L 이하	불검출
알루미늄	0.5 mg/L 이하	0.02
	-이하 없음-	

판 정	적합
수질기준초과항목	

체육시설의 설치,이용에 관한 법률 시행규칙 제23조의 규정에 의하여 시험성적서를 교부합니다. 본 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 시험 의뢰 목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

(주) 워 트 랩 생 활 환 경 연 구 원

2018년 04월 19일